

移動式エアコン購入仕様書

この仕様書は、令和8年に一戸町が購入する移動式エアコンについて必要な事項を定めるものである。

1. 物品概要

- (1) 物品名称 移動式エアコン
- (2) 納入場所 一戸町武道場 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢 24 番地9
- (3) 納入期限 令和9年3月 31 日 水曜日
- (4) 数量 2台

2. 仕様・規格等

(1) 本体機器仕様

- ア. 日本国内(公共)での納入実績を有し現品確認ができること
 - イ. 電源は全国各地で使用できるよう、三相 200V 50/60Hz とすること
 - ウ. 外形寸法は高さ 1957 x 幅 1300(+6) x 奥行 800(+48) (mm)程度とすること
 - エ. フレーム仕様は材質はアルミニウム又は同等以上の素材とし、厚さ3mm 以上であること
 - オ. パネル仕様は材質はアルミニウム又は同等以上の素材とし、厚さ2mm 以上であること
 - カ. 吹出しルーバー仕様は材質はアルミニウム又は同等以上の素材とし、厚さ2mm 以上であること
 - キ. 吹出口口径はφ 200 を6口とする
 - ク. 相当馬力は6馬力以上とする
 - ケ. 冷房能力は 14.0kw(3.5kw~16.0kw)であり、インバーターを内蔵すること
 - コ. 暖房能力は 16.0kw(4.0kw~20.3kw)であり、インバーターを内蔵すること
 - サ. 本体重量は 288kg 程度とする
 - シ. 冷房吹出風量は定格 48 m³/min 以上とする
 - ス. 暖房吹出風量は定格 48 m³/min 以上とする
 - セ. 運転範囲は冷房:約 21℃~30℃(除湿含む)、暖房:約 0℃~20℃とする
 - ソ. 消費電力は 4.65kW(最大 5.87kW)程度とする
 - タ. 消費効率は APF5.1 程度とする
 - チ. 運転電流は 13.7A(最大 27A)程度とする
 - ツ. 圧縮機出力は 3.7kW 程度とする
 - テ. 運転音は 65db 以下とする
 - ト. 冷媒は R32 とすること
 - ナ. 除霜水排水ポンプを内蔵していること
- 参考品:信越空調株式会社「ヒエスポ」(MAC1604C)

(2) 付属品

製品1台につき、以下の構成品を付属する。

- ア. 専用風向調整ルーバ:6個
- イ. 不織布エアフィルター(600 mm×500 mm):2枚
- ウ. ドレンホース接続用Lホースニップル:2個
- エ. 5.5SQ-4C 切放し電源ケーブル、機外2m
- オ. ドレンタンクセット:1式(オプション品)

(3) 保証期間

保証期間は、納入検査完了の日から起算して1年間とする

(4) 納入

購入費用には、資機材一式及び納入に係る経費を含む
受注者は製品を新品で調達すること

3. 同等品の可否

参考機種と同等品以上での入札を可とする。ただし、入札参加資格確認申請書の提出期限内に別紙「同等品協議書」により総務課長の確認を受けた上で、入札参加資格確認申請書に添付すること

4. その他

- (1) 製品は長期の保管に耐えうるものであること
- (2) 製品に対して日本国内(沖縄県含む)にサービス網(修理・部品提供)が確立していること
- (3) 受注者は、岩手県内にアフターサービス及びメンテナンスが行える体制を有すること
- (4) 取り扱い説明書および操作パネルの表示は日本語であること
- (5) 受注者は発注者に対し、本資機材に関する取り扱い説明を実施すること。なお、実施日等については別途担当課と協議のうえ決定すること

同等品協議書

物 品 名	移動式エアコン
入札日時	令和 年 月 日

品 名	参考品		同等品候補		確 認 欄
	メーカー	品 番	メーカー	品 番	
移動式 エアコン					

上記同等品候補の確認をお願いします。

年 月 日

所 在 地
商号・名称
代表者氏名

⑩

担当者氏名
F A X 番号

記載上の留意事項

- (1) 同等品で入札に参加しようとする場合は、候補品のメーカー及び品番を記入の上、仕様書に示す参考品と候補品の仕様、性能等の対比が可能な書類（比較書、パンフレット等）を添付し、総務課長に提出してください。
- (2) 審査の結果、同等品と認定した場合は総務課長が「確認欄」に印を、不認定の場合は「否」と記入してお知らせします。（F A X 送信）
- (3) 同等品と認定された物品で入札する場合は、入札参加資格確認申請書に本協議書を添付してください。