

一戸町総合運動公園エアコン購入仕様書

1 納入場所

施設名	所在地	電話番号
一戸町総合運動公園	一戸町西法寺字大平 8 番地	0195-33-4444

2 購入予定機器及び設置箇所

ルームエアコン5セット

設置箇所	参考機種	
	型番	
野球場 本部室	CS-255DFL(パナソニック)	
	室内機：CS-255DFL	× 1台
	室外機：CU-255DFL	× 1台
野球場 審判室	CS-255DFL(パナソニック)	
	室内機：CS-255DFL	× 1台
	室外機：CU-255DFL	× 1台
陸上競技場 ミーティングルーム	型番	GUXA08013JMUB(日本キャリア)
	室内機：AIU-GP801HD	× 3台
	室外機：ROA-RP803HXJ	× 3台
	パネル：RBC-U42PG	× 3台
	リモコン：RBC-AMSU52	× 3台

3 納入期限

令和9年3月31日(水)

4 同等品の可否

参考機種と同等品以上での入札を可とする。ただし、入札参加資格確認申請書の提出期限内に別紙「同等品協議書」により生涯学習・協働推進課長の確認を受けた上で、入札参加資格確認申請書に添付すること

5 その他

- (1) 本機器購入に係る設置費、運搬費、処分費等の一切の費用を含むこと。
また、機器設置にあたり、本機能を十分発揮するために必要と思われる事項についても当然に行うこととし、落札後の金額の変更はないものとする。
<購入に付随して含まれる事項>

- ・既存物の撤去処分
- ・室内機及び室外機を取付け作業
- ・配管作業(ドレン保温作業共)、電源作業一式
- ・設置完了後の動作確認テスト及び動作可能な状態での引き渡し
- ・梱包材の処分
- ・その他、適切な設置のために必要な作業

(2) 搬入、設置、調査等の作業は原則平日の午前8時30分から午後5時までとするが、発注者が認める場合はこの限りでない。

また、施設利用者には十分配慮し、事故が起こらないように安全対策を施すこと。

(3) 搬入、設置、調査等の作業時に、施設の損傷の恐れがある場合には、適切な方法で養生を行うこととし、施設に損傷を与えた場合には、受注者の責任において修復すること。

(4) この仕様書は業務の大要を示すものであるから、受注者は現場の状況に応じ、ここに記載されていない細部の事項については、発注者と協議のうえ、誠意を持って行うこと。

6 問い合わせ先

一戸町教育委員会 生涯学習・協働推進課

住 所：一戸町高善寺字大川鉢 24 番地 9

電 話：0195-33-4861

<仕様詳細>

- | |
|--|
| <p>1. 野球場 本部室</p> <ul style="list-style-type: none">・壁掛け型 CS-255DFL (単相 100V) 1セット・冷房能力 定格 2.5kw 暖房能力 定格 2.8kw |
| <p>2. 野球場 審判室</p> <ul style="list-style-type: none">・壁掛け型 CS-255DFL (単相 100V) 1セット・冷房能力 定格 2.5kw 暖房能力 定格 2.8kw |
| <p>3. 陸上競技場 ミーティングルーム</p> <ul style="list-style-type: none">・天井カセット形4方向吹き出しタイプ GUXA08013JMUB (単相 200V) 3セット・冷房能力 定格 7.1kw 暖房能力 定格 8.0kw |

同等品協議書

件名	一戸町総合運動公園エアコン購入
入札日時	令和 年 月 日

品名	参考品		同等品候補		確認欄
	メーカー	品番	メーカー	品番	

上記同等品候補の確認をお願いします。

年 月 日

所在地
商号・名称
代表者氏名

印

担当者氏名
FAX番号

記載上の留意事項

- (1) 同等品で入札に参加しようとする場合は、候補品のメーカー及び品番を記入の上、仕様書に示す参考品と候補品の仕様、性能等の対比が可能な書類（比較書、パンフレット等）を添付し、生涯学習・協働推進課長に提出してください。
- (2) 審査の結果、同等品と認定した場合は生涯学習・協働推進課長が「確認欄」に印を、不認定の場合は「否」と記入してお知らせします。（FAX又はメール送信）
- (3) 同等品と認定された物品で入札する場合は、入札参加資格確認申請書に本協議書を添付してください。