

令和7年度水質検査結果一覧(浄水)【 一戸上水道 】採水場所:中里配水地 配水管末端																
No.	項 目 名	区 分	水質基準	2025/4/15	2025/5/13	2025/6/10	2025/7/15	2025/8/5	2025/9/17	2025/10/7	2025/11/11	2025/12/9				回 数
1	一 般 細 菌	健康関連	100個/ml以下	0	0	1	0	0	0	0	0	0				9
2	大 腸 菌	健康関連	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				9
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下					< 0.0003								1
4	水銀及びその化合物	健康関連	0.0005mg/l以下					< 0.00005								1
5	セレン及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下					< 0.001								1
6	鉛及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下					< 0.001								1
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下					< 0.001								1
8	六価クロム化合物	健康関連	0.02mg/l以下					< 0.002								1
9	亜硝酸態窒素	健康関連	0.04mg/l以下		< 0.004			< 0.004			< 0.004					3
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001					3
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	10mg/l以下		1.01			0.77			1.41					3
12	フッ素及びその化合物	健康関連	0.8mg/l以下					< 0.08								1
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	1.0mg/l以下					< 0.1								1
14	四塩化炭素	健康関連	0.002mg/l以下					< 0.0002								1
15	1,4-ジオキサン	健康関連	0.05mg/l以下					< 0.005								1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	0.04mg/l以下					< 0.004								1
17	ジクロロメタン	健康関連	0.02mg/l以下					< 0.002								1
18	テトラクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下					< 0.001								1
19	トリクロロエチレン	健康関連	0.03mg/l以下					< 0.001								1
20	ベンゼン	健康関連	0.01mg/l以下					< 0.001								1
21	塩素酸	健康関連	0.6mg/l以下		< 0.06			0.15			0.1					3
22	クロロ酢酸	健康関連	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002					3
23	クロロホルム	健康関連	0.06mg/l以下		0.004			0.018			0.007					3
24	ジクロロ酢酸	健康関連	0.04mg/l以下		0.002			< 0.002			< 0.002					3
25	ジブロモクロロメタン	健康関連	0.1mg/l以下		0.002			0.004			0.002					3
26	臭素酸	健康関連	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001					3
27	総トリハロメタン	健康関連	0.1mg/l以下		0.010			0.033			0.015					3
28	トリクロロ酢酸	健康関連	0.2mg/l以下		0.002			0.006			0.005					3
29	ブロモジクロロメタン	健康関連	0.03mg/l以下		0.004			0.011			0.006					3
30	ブロモホルム	健康関連	0.09mg/l以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001					3
31	ホルムアルデヒド	健康関連	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008			< 0.008					3
32	亜鉛及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下					< 0.005								1
33	アルミニウム及びその化合物	性状関連	0.2mg/l以下					0.05								1
34	鉄及びその化合物	性状関連	0.3mg/l以下					0.06								1
35	銅及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下					< 0.01								1
36	ナトリウム及びその化合物	性状関連	200mg/l以下					8								1
37	マンガン及びその化合物	性状関連	0.05mg/l以下					< 0.005								1
38	塩化物イオン	性状関連	200mg/l以下	7.10	11.00	11.00	12.00	12.00	10.00	9.40	8.20	8.30				9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	性状関連	300mg/l以下					45								1
40	蒸発残留物	性状関連	500mg/l以下					102								1
41	陰イオン界面活性剤	性状関連	0.2mg/l以下					< 0.02								1
42	ジェオスミン	性状関連	0.00001mg/l以下					0.000001								1
43	2-メチルイソボルネオール	性状関連	0.00001mg/l以下					0.000001								1
44	非イオン界面活性剤	性状関連	0.02mg/l以下					< 0.004								1
45	フェノール類	性状関連	0.005mg/l以下					< 0.0005								1
46	有機物(全有機炭素の量)	性状関連	5.0mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	0.7	0.5	0.5				9
47	pH値	性状関連	5.8～8.6	7.2	7.1	7.2	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4				9
48	味	性状関連	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				9
49	臭気	性状関連	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				9
50	色度	性状関連	5度以下	< 0.5	0.6	< 0.5	0.6	0.8	< 0.5	0.6	< 0.5	0.6				9
51	濁度	性状関連	2度以下	< 0.1	0.1	< 0.1	0.2	0.3	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				9
52	アンモニア性窒素			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				9
53	残留塩素			0.50	0.35	0.35	0.20	0.10	0.20	0.20	0.25	0.35				9
54	気 温			9.6	18.3	25.0	26.0	27.0	25.9	17.0	7.0	4.0				9
55	水 温			8.0	11.0	13.0	20.0	23.0	22.0	20.0	13.0	10.0				9