# 令和7年度水質検査結果一覧(浄水)　【 奥中山上水道 】　採水場所:小鳥谷配水池　配水管末端

| No. | 項　目　名 | 区　分 | 水質基準 | 2025/4/15 | 2025/5/13 | 2025/6/10 | | | | | | | | | | 回 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 般 細 菌 | 健康関連 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 3 |
| 2 | 大 腸 菌 | 健康関連 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | | | | | 3 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 健康関連 | 0.01mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 健康関連 | 0.0005mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 健康関連 | 0.01mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 健康関連 | 0.01mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 健康関連 | 0.01mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 健康関連 | 0.02mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 健康関連 | 0.04mg/l以下 | | ＜ 0.004 | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 健康関連 | 0.01mg/l以下 | | ＜ 0.001 | | | | | | | | | | | 1 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 健康関連 | 10mg/l以下 | | 0.40 | | | | | | | | | | | 1 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 健康関連 | 0.8mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 健康関連 | 1.0mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 14 | 四塩化炭素 | 健康関連 | 0.002mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 健康関連 | 0.05mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 健康関連 | 0.04mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 17 | ジクロロメタン | 健康関連 | 0.02mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 健康関連 | 0.01mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 19 | トリクロロエチレン | 健康関連 | 0.03mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 20 | ベンゼン | 健康関連 | 0.01mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | 塩素酸 | 健康関連 | 0.6mg/l以下 | | ＜ 0.06 | | | | | | | | | | | 1 |
| 22 | クロロ酢酸 | 健康関連 | 0.02mg/l以下 | | ＜ 0.002 | | | | | | | | | | | 1 |
| 23 | クロロホルム | 健康関連 | 0.06mg/l以下 | | ＜ 0.001 | | | | | | | | | | | 1 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 健康関連 | 0.04mg/l以下 | | ＜ 0.002 | | | | | | | | | | | 1 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 健康関連 | 0.1mg/l以下 | | ＜ 0.001 | | | | | | | | | | | 1 |
| 26 | 臭素酸 | 健康関連 | 0.01mg/l以下 | | ＜ 0.001 | | | | | | | | | | | 1 |
| 27 | 総トリハロメタン | 健康関連 | 0.1mg/l以下 | | ＜ 0.001 | | | | | | | | | | | 1 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 健康関連 | 0.2mg/l以下 | | ＜ 0.002 | | | | | | | | | | | 1 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 健康関連 | 0.03mg/l以下 | | ＜ 0.001 | | | | | | | | | | | 1 |
| 30 | ブロモホルム | 健康関連 | 0.09mg/l以下 | | ＜ 0.001 | | | | | | | | | | | 1 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 健康関連 | 0.08mg/l以下 | | ＜ 0.008 | | | | | | | | | | | 1 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 性状関連 | 1.0mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 性状関連 | 0.2mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 性状関連 | 0.3mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 性状関連 | 1.0mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 性状関連 | 200mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 性状関連 | 0.05mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 38 | 塩化物イオン | 性状関連 | 200mg/l以下 | 2.80 | 2.70 | 2.90 | | | | | | | | | | 3 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 性状関連 | 300mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | 蒸発残留物 | 性状関連 | 500mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 性状関連 | 0.2mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 42 | ジェオスミン | 性状関連 | 0.00001mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 性状関連 | 0.00001mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 性状関連 | 0.02mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 45 | フェノール類 | 性状関連 | 0.005mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 46 | 有機物(全有機炭素の量) | 性状関連 | 5.0mg/l以下 | ＜ 0.2 | ＜ 0.2 | ＜ 0.2 | | | | | | | | | | 3 |
| 47 | pH値 | 性状関連 | 5.8～8.6 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | | | | | | | | | | 3 |
| 48 | 味 | 性状関連 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | 3 |
| 49 | 臭気 | 性状関連 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | 3 |
| 50 | 色度 | 性状関連 | 5度以下 | ＜ 0.5 | ＜ 0.5 | ＜ 0.5 | | | | | | | | | | 3 |
| 51 | 濁度 | 性状関連 | 2度以下 | ＜ 0.1 | ＜ 0.1 | ＜ 0.1 | | | | | | | | | | 3 |
| 52 | アンモニア性窒素 | | | ＜ 0.05 | ＜ 0.05 | ＜ 0.05 | | | | | | | | | | 3 |
| 53 | 残留塩素 | | | 0.25 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | | | | 3 |
| 54 | 気　温 | | | 17.0 | 12.0 | 23.0 | | | | | | | | | | 3 |
| 55 | 水　温 | | | 9.0 | 12.0 | 18.0 | | | | | | | | | | 3 |