令和8年度水質検査結果一覧(浄水)　【 奥中山上水道 】　採水場所:小鳥谷配水池　配水管末端

No.	項　　目　　名	区　分	水質基準	2026/4/14												回 数
1	一 般 細 菌	健康関連	100個/ml以下	0												1
2	大 腸 菌	健康関連	検出されないこと	不検出												0
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下													0
4	水銀及びその化合物	健康関連	0.0005mg/l以下													0
5	セレン及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下													0
6	鉛及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下													0
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下													0
8	六価クロム化合物	健康関連	0.02mg/l以下													0
9	亜硝酸態窒素	健康関連	0.04mg/l以下													0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	0.01mg/l以下													0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	10mg/l以下													0
12	フッ素及びその化合物	健康関連	0.8mg/l以下													0
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	1.0mg/l以下													0
14	四塩化炭素	健康関連	0.002mg/l以下													0
15	1,4-ジオキサン	健康関連	0.05mg/l以下													0
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	0.04mg/l以下													0
17	ジクロロメタン	健康関連	0.02mg/l以下													0
18	テトラクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下													0
19	トリクロロエチレン	健康関連	0.03mg/l以下													0
20	ベンゼン	健康関連	0.01mg/l以下													0
21	塩素酸	健康関連	0.6mg/l以下													0
22	クロロ酢酸	健康関連	0.02mg/l以下													0
23	クロロホルム	健康関連	0.06mg/l以下													0
24	ジクロロ酢酸	健康関連	0.04mg/l以下													0
25	ジブロモクロロメタン	健康関連	0.1mg/l以下													0
26	臭素酸	健康関連	0.01mg/l以下													0
27	総トリハロメタン	健康関連	0.1mg/l以下													0
28	トリクロロ酢酸	健康関連	0.2mg/l以下													0
29	ブロモジクロロメタン	健康関連	0.03mg/l以下													0
30	ブロモホルム	健康関連	0.09mg/l以下													0
31	ホルムアルデヒド	健康関連	0.08mg/l以下													0
32	亜鉛及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下													0
33	アルミニウム及びその化合物	性状関連	0.2mg/l以下													0
34	鉄及びその化合物	性状関連	0.3mg/l以下													0
35	銅及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下													0
36	ナトリウム及びその化合物	性状関連	200mg/l以下													0
37	マンガン及びその化合物	性状関連	0.05mg/l以下													0
38	塩化物イオン	性状関連	200mg/l以下	2.70												1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	性状関連	300mg/l以下													0
40	蒸発残留物	性状関連	500mg/l以下													0
41	陰イオン界面活性剤	性状関連	0.2mg/l以下													0
42	ジェオスミン	性状関連	0.00001mg/l以下													0
43	2-メチルイソボルネオール	性状関連	0.00001mg/l以下													0
44	非イオン界面活性剤	性状関連	0.02mg/l以下													0
45	フェノール類	性状関連	0.005mg/l以下													0
46	有機物(全有機炭素の量)	性状関連	5.0mg/l以下	＜ 0.2												1
47	pH値	性状関連	5.8～8.6	7.8												1
48	味	性状関連	異常でないこと	異常なし												0
49	臭気	性状関連	異常でないこと	異常なし												0
50	色度	性状関連	5度以下	＜ 0.5												1
51	濁度	性状関連	2度以下	＜ 0.1												1
52	アンモニア性窒素			＜ 0.05												1
53	残留塩素			0.20												1
54	気　温			12.0												1
55	水　温			9.0												1