

令和8年度水質検査結果一覧(浄水)【 一戸上水道 】採水場所:中里配水地 配水管末端															
No.	項 目 名	区 分	水質基準	2026/4/14	2026/5/12	2026/6/9	2026/7/7								回 数
1	一 般 細 菌	健康関連	100個/ml以下	0	0	0	0								4
2	大 腸 菌	健康関連	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								4
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												0
4	水銀及びその化合物	健康関連	0.0005mg/l以下												0
5	セレン及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												0
6	鉛及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												0
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下												0
8	六価クロム化合物	健康関連	0.02mg/l以下												0
9	亜硝酸態窒素	健康関連	0.04mg/l以下		< 0.004										1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	0.01mg/l以下		< 0.001										1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	10mg/l以下		0.98										1
12	フッ素及びその化合物	健康関連	0.8mg/l以下												0
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	1.0mg/l以下												0
14	四塩化炭素	健康関連	0.002mg/l以下												0
15	1,4-ジオキサン	健康関連	0.05mg/l以下												0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康関連	0.04mg/l以下												0
17	ジクロロメタン	健康関連	0.02mg/l以下												0
18	テトラクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下												0
19	ペルフルオロ(オクサー)スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸(PFOS及びPFOA)	健康関連	0.000005mg/l以下		< 0.000005										1
20	トリクロロエチレン	健康関連	0.03mg/l以下												0
21	ベンゼン	健康関連	0.01mg/l以下												0
22	塩素酸	健康関連	0.6mg/l以下		< 0.06										1
23	クロロ酢酸	健康関連	0.02mg/l以下		< 0.002										1
24	クロロホルム	健康関連	0.06mg/l以下		0.008										1
25	ジクロロ酢酸	健康関連	0.04mg/l以下		0.004										1
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	0.1mg/l以下		0.002										1
27	臭素酸	健康関連	0.01mg/l以下		< 0.001										1
28	総トリハロメタン	健康関連	0.1mg/l以下		0.015										1
29	トリクロロ酢酸	健康関連	0.2mg/l以下		0.006										1
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	0.03mg/l以下		0.005										1
31	ブロモホルム	健康関連	0.09mg/l以下		< 0.001										1
32	ホルムアルデヒド	健康関連	0.08mg/l以下		< 0.008										1
33	亜鉛及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												0
34	アルミニウム及びその化合物	性状関連	0.2mg/l以下		0.02										1
35	鉄及びその化合物	性状関連	0.3mg/l以下												0
36	銅及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下												0
37	ナトリウム及びその化合物	性状関連	200mg/l以下												0
38	マンガン及びその化合物	性状関連	0.05mg/l以下												0
39	塩化物イオン	性状関連	200mg/l以下	7.50	8.10	9.10	8.50								4
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	性状関連	300mg/l以下												0
41	蒸発残留物	性状関連	500mg/l以下		74										1
42	陰イオン界面活性剤	性状関連	0.2mg/l以下												0
43	ジェオスミン	性状関連	0.00001mg/l以下												0
44	2-メチルイソボルネオール	性状関連	0.00001mg/l以下												0
45	非イオン界面活性剤	性状関連	0.02mg/l以下												0
46	フェノール類	性状関連	0.005mg/l以下												0
47	有機物(全有機炭素の量)	性状関連	5.0mg/l以下	0.3	0.4	0.6	0.5								4
48	pH値	性状関連	5.8～8.6	7.2	7.3	7.6	7.4								4
49	味	性状関連	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								4
50	臭気	性状関連	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								4
51	色度	性状関連	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5								4
52	濁度	性状関連	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1								4
53	アンモニア性窒素			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05								4
54	残留塩素			0.45	0.60	0.50	0.40								4
55	気 温			13.0	21.0	17.0	26.6								4
56	水 温			9.0	12.0	15.0	17.5								4