令和8年度水質検査結果一覧（浄水）　【 奥中山上水道 】　採水場所：小鳥谷配水池　配水管末端

No.	項　目　名	区　分	水質基準	2026/4/14	2026/5/12	2026/6/9	2026/7/7									回 数
1	一 般 細 菌	健康関連	100個/ml以下	0	0	0	0									4
2	大 腸 菌	健康関連	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出									4
3	カドミウム及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下													0
4	水銀及びその化合物	健康関連	0.0005mg/l以下													0
5	セレン及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下													0
6	鉛及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下													0
7	ヒ素及びその化合物	健康関連	0.01mg/l以下													0
8	六価クロム化合物	健康関連	0.02mg/l以下													0
9	亜硝酸態窒素	健康関連	0.04mg/l以下		＜ 0.004											1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康関連	0.01mg/l以下		＜ 0.001											1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康関連	10mg/l以下		0.39											1
12	フッ素及びその化合物	健康関連	0.8mg/l以下													0
13	ホウ素及びその化合物	健康関連	1.0mg/l以下													0
14	四塩化炭素	健康関連	0.002mg/l以下													0
15	1,4-ジオキサン	健康関連	0.05mg/l以下													0
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	健康関連	0.04mg/l以下													0
17	ジクロロメタン	健康関連	0.02mg/l以下													0
18	テトラクロロエチレン	健康関連	0.01mg/l以下													0
19	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸[PFOS及びPFOA]	健康関連	0.000005mg/l以下		＜ 0.000005											1
20	トリクロロエチレン	健康関連	0.03mg/l以下													0
21	ベンゼン	健康関連	0.01mg/l以下													0
22	塩素酸	健康関連	0.6mg/l以下		＜ 0.06											1
23	クロロ酢酸	健康関連	0.02mg/l以下		＜ 0.002											1
24	クロロホルム	健康関連	0.06mg/l以下		＜ 0.001											1
25	ジクロロ酢酸	健康関連	0.04mg/l以下		＜ 0.002											1
26	ジブロモクロロメタン	健康関連	0.1mg/l以下		＜ 0.001											1
27	臭素酸	健康関連	0.01mg/l以下		＜ 0.001											1
28	総トリハロメタン	健康関連	0.1mg/l以下		＜ 0.001											1
29	トリクロロ酢酸	健康関連	0.2mg/l以下		＜ 0.002											1
30	ブロモジクロロメタン	健康関連	0.03mg/l以下		＜ 0.001											1
31	ブロモホルム	健康関連	0.09mg/l以下		＜ 0.001											1
32	ホルムアルデヒド	健康関連	0.08mg/l以下		＜ 0.008											1
33	亜鉛及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下													0
34	アルミニウム及びその化合物	性状関連	0.2mg/l以下													0
35	鉄及びその化合物	性状関連	0.3mg/l以下													0
36	銅及びその化合物	性状関連	1.0mg/l以下													0
37	ナトリウム及びその化合物	性状関連	200mg/l以下													0
38	マンガン及びその化合物	性状関連	0.05mg/l以下													0
39	塩化物イオン	性状関連	200mg/l以下	2.70	2.70	2.80	2.80									4
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	性状関連	300mg/l以下													0
41	蒸発残留物	性状関連	500mg/l以下													0
42	陰イオン界面活性剤	性状関連	0.2mg/l以下													0
43	ジェオスミン	性状関連	0.00001mg/l以下													0
44	2-メチルイソボルネオール	性状関連	0.00001mg/l以下													0
45	非イオン界面活性剤	性状関連	0.02mg/l以下													0
46	フェノール類	性状関連	0.005mg/l以下													0
47	有機物（全有機炭素の量）	性状関連	5.0mg/l以下	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2									4
48	pH値	性状関連	5.8～8.6	7.8	8.0	8.0	8.0									4
49	味	性状関連	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									4
50	臭気	性状関連	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									4
51	色度	性状関連	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5									4
52	濁度	性状関連	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1									4
53	アンモニア性窒素			＜ 0.05	＜ 0.05	＜ 0.05	＜ 0.05									4
54	残留塩素			0.20	0.20	0.15	0.15									4
55	気 温			12.0	12.0	17.0	25.0									4
56	水 温			9.0	12.5	15.0	18.5									4